جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ..۴۰۰/۱۴۶۶.....
تاریخ...۱۳۹۲/۰۵/۰۹...
پیوست..دارد.....

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ...

جناب آقای دکتر ادیب نیا

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر سرتیپ لشکری

فرمانده محترم معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارتش

فرماندهی محترم بهداری کل ناجا

جناب آقای دکتر جنا ب آقای دکتر کیان

مدیرعامل محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

جناب آقای دکتر عراقی زاده

معاون محترم بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

موضوع: استانداردهای بخش پس از زایمان(پست پارتوم)

سلام علیکم

احتراما" پیرو نامه شماره ۴۰۰/۱۵۸۷ د مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۱ در خصوص استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات ونیروی انسانی بلوک زایمان ، موارد ذیل در مورد استاندارد بخش پس از زایمان جهت استحضار ایفاد می گردد

در این بخش مراقبت از مادر پس از سقط، مراقبت ازمادر و نوزاد از ۲ ساعت پس از زایمان طبیعی تازمان ترخیص ومراقبت از مادر و نوزاد در ساعت دوم پس از سزارین تا زمان ترخیص ارائه می شود. حداقل زمان بستری برای زایمان طبیعی ۲۴ ساعت و برای سزارین ۴۸ ساعت می باشد.

برای مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند می بایست مراقبت از مادر و نوزاد دو ساعت اول در بلوک زایمان و از ساعت دوم تا زمان ترخیص مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت در بخش پس از زایمان (پست پارتوم) انجام گیرد .برای مادرانی که سزارین می شوند می بایست مراقبت یک ساعت اول در ریکاوری اتاق عمل و مراقبت از مادر و نوزاد از ساعت دوم بعد تولد تا زمان ترخیص مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت در بخش پس از زایمان (پست پارتوم) انجام گیرد.

ساختار فیزیکی :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۱۴۶۶
تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹
پیوست دارد

معاونت درمان

هر اتاق باید فضای کافی (حداقل ۹ متر مربع به ازای هر تخت) برای پذیرش مادر و نوزاد داشته باشد و امکان اقامت همراه فراهم باشد. در هر اتاق باید یک سینک دستشویی و یک دوش و یک توالت وجود داشته باشد.
بهتر است هر اتاق یک پنجره حفاظ دار به فضای بیرون داشته باشد.

تعداد تخت :

این بخش می تواند با توجه به تعداد زایمان به صورت بخشی مجزا و یا اختصاص چند تخت در بخش جراحی زنان در نظر گرفته شود. به ازای هر تخت زایمان ۶ تخت پست پارتوم لحاظ شود(کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن مجموعه پنجم بخش زایمان صفحه ۷۰).

تجهیزات مورد نیاز:

تجهیزات بخش پس از زایمان مانند سایر بخش های بیمارستانی است. تجهیزات کنترل علائم حیاتی، ساکشن، اکسیژن و سرم ترابی لازم است و تجهیزات احیاء باید در دسترس سریع باشد.

ارائه دهندگان خدمات.

در صورتی که بخش پست پارتوم مجزا وجود داردارائه دهندگان خدمت متخصص زنان و مامامی باشند.درصورتی که پست پارتوم قسمتی از بخش جراحی زنان باشد : متخصص زنان، ماما و پرستار با اولویت ماما (طبق نامه شماره ۴۰۰/۲۰۵۱د تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸)

ضریب نیروی انسانی به ازای تخت برای این بخش ۱/۶۳ در نظر گرفته شده است .به ازای هر ۱۰ تخت پست پارتوم با ضریب اشغال ۹۰٪ تعداد ۱۶ ماما جهت مراقبت مادر و نوزاد در نظر گرفته شود.

نحوه ارائه خدمات:

ارائه خدمت می بایست بر اساس پروتکل های استاندارد(راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان ....) انجام شود.

دکتر سید حسن امامی رضوی
معاون درمان